

ООО «Арго-про»

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 В**

Паспорт
АПГУ.420600.001-07ПС

1 Назначение

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 В (преобразователь ЧИС) предназначен для использования в составе информационно - измерительных комплексов МУР 1001 в качестве устройства проводной передачи данных от счетчика воды с импульсным выходом.

2 Основные технические данные

Объем счетчика импульсов, имп	4294967295 (2 ³²)
Электропитание	встроенная батарея
Расчетное время работы от встроенной батареи, лет	6
Интерфейс связи	RS-485
Скорость передачи данных через интерфейс связи, бод	2400
Напряжение электропитания интерфейса связи, В	от 7 до 12.5
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С	от +1 до +60
Габаритные размеры, не более (диаметр x высота), мм	64 x 31*
Масса, не более, г	50
*- поставляется установленным на счетчик воды	

3 Комплектность

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 В	1 шт.
Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 В. Паспорт. АПГУ.420600.001-07ПС	1 шт.
Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 В. Руководство по эксплуатации. АПГУ.420600.001-07РЭ	1 шт.*
Упаковочная коробка	1 шт.
* поставляется по заявке, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя	

4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев от даты поставки. Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты поставки. Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена преобразователя ЧИС в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого преобразователь ЧИС не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Гарантии распространяются на дефекты компонентов, материалов, сборки, другие дефекты производственного характера. Гарантии не распространяются на расходы, связанные с невозможностью эксплуатации неисправного преобразователя ЧИС, в том числе и при гарантийном случае.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26.

Тел/факс: (4932) 34-56-77, 93-71-71. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru Сайт: argoivanovo.ru

5 Свидетельство о приемке

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 В,

зав. № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

2023

год

месяц

число

М.п.