

ООО «Арго-про»

**БЛОК ПИТАНИЯ  
PWR D10**

Паспорт  
АПГУ.420600.001-05ПС

**1 Назначение**

Блок питания PWR D10 (блок питания) предназначен для использования в составе информационно измерительных комплексов МУР 1001 для электропитания адаптеров, модемов и электрических цепей интерфейсов связи.

**2 Основные технические данные**

Выходные напряжения, В - стабилизированное - нестабилизированное	пост. $5 \pm 0,25$ пост. $12 \pm 2$
Суммарный макс. ток нагрузки, А	0,1
Напряжение электропитания, В	$\sim 230 \pm 10\%$
Потребляемая мощность, не более, ВА	3
Рабочий диапазон температур окр. воздуха, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, не более (ширина x высота x глубина), мм	35 x 95 x 60
Масса, не более, г	100
Степень защиты	IP20

**3 Комплект поставки**

Блок питания PWR D10	1 шт.
Блок питания PWR D10. Паспорт. АПГУ.420600.001-05ПС	1 шт.
Блок питания PWR D10. Руководство по эксплуатации. АПГУ.420600.001-05РЭ	1 шт.*
Ответные части разъемов	2 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
* поставляется по заявке, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя	

**4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев от даты поставки.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты поставки. Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена блока питания в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого блок питания не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Гарантии распространяются на дефекты компонентов, материалов, сборки, другие дефекты производственного характера. Гарантии не распространяются на случай расходов, связанных с невозможностью эксплуатации неисправного, блока питания, в том числе и при гарантийном случае.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26.

Тел/факс: (4932) 34-56-77, 93-71-71. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru Сайт: argoivanovo.ru

**5 Свидетельство о приемке**

Блок питания PWR D10 – S, зав. № \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

2022 \_\_\_\_\_  
год      месяц      число

М.п.