

ООО «Арго-про»

**КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
МУР 1001.8 CML TLT**

Паспорт
АПГУ.420600.001-50ПС

1 Назначение

Контроллер управления наружным освещением МУР 1001.8 CML TLT (контроллер) предназначен для выдачи, в заданное время суток, сигналов на включение – отключение наружного освещения.

2 Основные технические данные

Количество выходов управления освещением	2
Вид коммутируемого тока	переменный
Максимальный коммутируемый ток, А	2
Точность хода часов, с/сут	±3
Интерфейс связи	RS-485
Напряжение электропитания, В	~230 ±10%
Потребляемая мощность, не более, ВА	2,5
Габаритные размеры, не более (ширина x высота x глубина), мм	67 x 90 x 65
Масса, не более, г	230

3 Комплект поставки

Контроллер управления наружным освещением МУР 1001.8 CML TLT	1 шт.
Контроллер управления наружным освещением МУР 1001.8 CML TLT. Паспорт. АПГУ.420600.001-50ПС	1 шт.
Контроллер управления наружным освещением МУР 1001.8 CML TLT. Руководство по эксплуатации. АПГУ.420600.001-50РЭ	1 шт.*
Упаковочная коробка	1 шт.
* поставляется по заявке, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя	

4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев от даты поставки. Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты поставки. Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена контроллера в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого контроллер не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Гарантии распространяются на дефекты компонентов, материалов, сборки, другие дефекты производственного характера. Гарантии не распространяется на случай расходов, связанных с невозможностью эксплуатации неисправного контроллера, в том числе и при гарантийном случае.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26.

Тел/факс: (4932) 34-56-77, 93-71-71. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru Сайт: argoivanovo.ru

5 Свидетельство о приемке

Контроллер управления наружным освещением МУР 1001.8 CML TLT, зав. № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

2022
год

04
месяц

06
число

М.п.