

ISO 9001.2000



ETHERNET АДАПТЕР
МУР 1001.9 EU100-2

Паспорт

АПГУ. 420600.001-24 ПС

1 Назначение изделия

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2, предназначен для обмена данными через сети Ethernet с оборудованием, оснащенный последовательными интерфейсами RS-232/RS-422/RS-485.

2 Основные технические данные

Количество последовательных портов	2
Типы интерфейсов связи последовательных портов	<u>RS-485 изолиров.</u>
Количество портов Ethernet	2
Напряжение электропитания, В	от 12 до 48
Потребляемая мощность (не более), Вт	3
Рабочий диапазон температур окр. воздуха, °С;	от минус 40 до плюс 50
Степень защиты	IP30
Срок службы, лет	12
Габаритные размеры, мм	100 x 130 x 45
Масса (не более), кг	0,25

3 Комплектность

Комплект поставки адаптера МУР 1001.9 EU100-2 приведен в таблице 1.

Таблица 1- Комплект поставки

Наименование	Количество	Примечание
Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2	1 шт.	
Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2. Паспорт АПГУ. 420600.001-24 ПС	1 шт.	
Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2. Руководство по эксплуатации АПГУ. 420600.001-24 РЭ	-	
Ответные части разъемов	5 шт.	
Планка монтажная для крепления на DIN-рейку	2 шт.	35*100 мм

4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы не менее 12 лет.

Ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалось из-за обнаруженных неисправностей.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново,
ул. Комсомольская, д26. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru.

5 Сведения об упаковке

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100 - 485GT - 485GT - DC12/48, зав. номер _____

упакован ООО «Арго-про» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ 2016 _____
Должность личная подпись расшифровка подписи год месяц число

6 Свидетельство о приемке

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-485GT - 485GT - DC12/48, зав. номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

_____ 2016 _____
личная подпись расшифровка подписи год месяц число