

ООО «Арго-про»

Преобразователь числоимпульсных сигналов

ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS

Паспорт

АПГУ.420600.001-39.2ПС

1 Назначение

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS (преобразователь ЧИС) предназначен для использования в составе информационно - измерительных комплексов МУР 1001 в качестве устройства передачи данных от счетчика воды «ПУЛЬС» или «ЭКО НОМ СВ».

2 Основные технические данные

Максимальная частота импульсов, Гц	5
Интерфейс связи	RS-485
Скорость обмена данными через интерфейс связи, бод	9600*
Рабочий диапазон температур окр. воздуха, °С	от +1 до +60
Напряжение внешнего питания, В	12 ±2 **
Масса, не более, г	50

* установлены при выпуске из производства

** при сроках гарантии более 3 лет

3 Комплект поставки

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS (поставляется установленным на счетчик воды)	1 шт.
Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS. Паспорт. АПГУ.420600.001-39.2ПС	1 шт.
Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS. Руководство по эксплуатации. АПГУ.420600.001-39.2РЭ	1 шт.*
Упаковочная коробка	1 шт.

* поставляется по заявке, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя

4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 60 месяцев от даты поставки.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты поставки. Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена преобразователя ЧИС в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения, наличия паспорта, наличия неразрушенной гарантийной пломбы, сохранности герметичности корпуса.

Гарантия распространяется только на преобразователи ЧИС, обслуживаемые организацией, сертифицированной предприятием-изготовителем - ООО «Арго-про».

Для сохранения гарантии, эксплуатация преобразователя ЧИС должна проводиться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого преобразователь ЧИС не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Гарантии распространяются на дефекты компонентов, материалов, сборки, другие дефекты производственного характера. Гарантии не распространяются на случай расходов, связанных с невозможностью эксплуатации неисправного преобразователя ЧИС, в том числе и при гарантийном случае.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26.

Тел/факс: (4932) 34-56-77. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru Сайт: argoivanovo.ru

5 Ремонт

Преобразователь ЧИС должен поставляться для ремонта в комплекте со счетчиком воды.

6 Свидетельство о приемке

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.п