**ООО «Арго-про»**

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ**
**МУР 1001.5 ADN**

Паспорт
АПГУ.420600.001-10ПС

**1 Назначение**

Преобразователь числоимпульсных сигналов МУР 1001.5 ADN (преобразователь ЧИС) предназначен для использования в составе информационно - измерительных комплексов МУР 1001 в качестве устройства ввода числоимпульсных или дискретных сигналов.

**2 Основные технические данные**

| | |
|---|---|
| Количество счетчиков импульсов | 8 |
| Макс. частота импульсов, Гц | 25 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности за время измерения более 10 мин., имп. | ±2 |
| Интерфейс связи | |
| Электропитание | |
| Габаритные размеры, не более (ширина х высота х глубина), мм | 35 х 95 х 60 |
| Масса, не более, г | 100 |

**3 Комплект поставки**

| | |
|---|---|
| Преобразователь числоимпульсных сигналов МУР 1001.5 ADN | 1 шт. |
| Преобразователь числоимпульсных сигналов МУР 1001.5 ADN. Паспорт. АПГУ.420600.001-10ПС | 1 шт. |
| Преобразователь числоимпульсных сигналов МУР 1001.5 ADN. Руководство по эксплуатации АПГУ.420600.001-10РЭ | 1 шт.* |
| Ответные части разъемов | 4 шт. |
| Упаковочная коробка | 1 шт. |
| * поставляется по заявке, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя | |

**4 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев от даты поставки.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты поставки. Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена преобразователя ЧИС в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого преобразователь ЧИС не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Гарантии распространяются на дефекты компонентов, материалов, сборки, другие дефекты производственного характера. Гарантии не распространяется на расходы, связанные с невозможностью эксплуатации неисправного преобразователя ЧИС, в том числе и при гарантийном случае.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26.
Тел/факс: (4932) 34-56-77, 93-71-71. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru Сайт: argoivanovo.ru

**5 Свидетельство о приемке**

Преобразователь числоимпульсных сигналов МУР 1001.5 ADN ____-____-____-____,

зав. № _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

2023 _____ _____
год месяц число

М.п.