

ООО «Арго-про»

**Преобразователь числоимпульсных сигналов
ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS**

Паспорт
АПГУ.420600.001-39ПС

1 Назначение

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS (преобразователь ЧИС) предназначен для использования в составе информационно - измерительных комплексов МУР 1001 в качестве устройства передачи данных от счетчика воды «ПУЛЬС».

2 Основные технические данные

Максимальная частота импульсов, Гц	5
Интерфейс связи	RS-485
Скорость обмена данными через интерфейс связи, бод	9600*
Расчетное время работы от встроенной батареи, лет	6
Рабочий диапазон температур окр. воздуха, °С	от +1 до +60
Габаритные размеры, не более (диаметр x высота), мм	64 x 31**
Масса, не более, г	50
* установлены при выпуске из производства	
** поставляется установленным на счетчик воды	

3 Комплект поставки

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS	1 шт.
Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS. Паспорт. АПГУ.420600.001-39ПС	1 шт.
Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS. Руководство по эксплуатации. АПГУ.420600.001-39РЭ	1 шт.*
Упаковочная коробка	1 шт.
* поставляется по заявке, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя	

4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев от даты поставки.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты поставки.

Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена преобразователя ЧИС в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого преобразователь ЧИС не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26.

Тел/факс: (4932) 34-56-77, 93-71-71. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru Сайт: argoivanovo.ru

5 Свидетельство о приемке

Преобразователь числоимпульсных сигналов ЧИС МУР 1001.5 ADN 485 AS,

зав. № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

2021 ____ ____
год месяц число

М.п.